

別紙1
 運転・監視及び日常点検業務

(1) 電気設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
フィールド用受電設備	高压受電盤	3面	1W	52	
受変電設備 研究棟 2400KVA	高压受電盤	1面	1W	52	
	高压き電盤(1)	1面	1W	52	
	高压き電盤(2)	1面	1W	52	
	高压コンデンサ盤(1)	1面	1W	52	
	高压コンデンサ盤(2)	1面	1W	52	
	低压電灯盤No.1	1面	1W	52	
	低压電灯盤No.2	1面	1W	52	
	低压電灯盤No.3	1面	1W	52	
	低压動力盤No.1	1面	1W	52	
	低压動力盤No.2	1面	1W	52	
	低压動力盤No.3	1面	1W	52	
	低压動力盤No.4	1面	1W	52	
受変電設備 南東エリア 175KVA	高压電源盤	1面	1W	52	
	No.1SC盤	1面	1W	52	
	No.2SC盤	1面	1W	52	
	変圧器盤(1)	1面	1W	52	
	変圧器盤(2)	1面	1W	52	
受変電設備 西エリア 320KVA	高压電源盤	1面	1W	52	
	No.1SC盤	1面	1W	52	
	No.2SC盤	1面	1W	52	
	変圧器盤(1)	1面	1W	52	
	変圧器盤(2)	1面	1W	52	
受変電設備 北東エリア 130KVA	高压電源盤	1面	1W	52	
	No.1SC盤	1面	1W	52	
	No.2SC盤	1面	1W	52	
	変圧器盤(1)	1面	1W	52	
	変圧器盤(2)	1面	1W	52	
受変電設備 北東エリア(風洞棟) 980KVA	高压受電盤	1面	1W	52	
	高压コンデンサ盤	1面	1W	52	
	低压電灯盤	1面	1W	52	
	低压動力盤(1)	1面	1W	52	
	低压動力盤(2)	1面	1W	52	
太陽光発電設備(研究棟)	太陽電池モジュール	132枚	1W	52	
	パワーステーションダブル1	4台	1W	52	
	パワーステーションダブル2	4台	1W	52	
	バッテリーボックス	8台	1W	52	
	計測装置	1式	1W	52	
	表示装置	1台	1W	52	
動力・電灯設備(各施設)	分電盤(研究棟)	27面	1M	12	
	動力制御盤(研究棟)	19面	1M	12	
	分電盤(試験用プラント)	6面	1M	12	
	動力制御盤(試験用プラント)	6面	1M	12	
	分電盤(試験準備棟)	1面	1M	12	
	動力制御盤(試験準備棟)	2面	1M	12	
	LAN・コンセント盤(南相馬滑走路)	6面	1M	12	
	分電盤(南相馬滑走路付属格納庫)	1面	1M	12	
	動力制御盤(南相馬滑走路付属格納庫)	1面	1M	12	
	引込開閉器盤(南相馬通信塔)	1面	1M	12	
	分電盤(南相馬通信塔)	1面	1M	12	
	屋外機器収容箱(南相馬通信塔)	4面	1M	12	
	引込開閉器盤(小高通信塔)	1面	1M	12	
	分電盤(小高通信塔)	1面	1M	12	
	屋外機器収容箱(小高通信塔)	4面	1M	12	
	引込開閉器盤(浪江滑走路)	5面	1M	12	

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
動力・電灯設備(各施設)	分電盤(簡易計測室A)	1面	1M	12	
	分電盤(簡易計測室B)	1面	1M	12	
	LAN・コンセント盤(瓦礫・土砂崩落フィールド)	5面	1M	12	
	電灯電源盤(緩衝ネット付飛行場)	1面	1M	12	
	開閉器箱(緩衝ネット付飛行場)	10面	1M	12	
	コンセント箱(緩衝ネット付飛行場)	6面	1M	12	
	HUB収納キャビネット(緩衝ネット付飛行場)	4面	1M	12	
	分電盤(連続稼働耐久試験棟)	1面	1M	12	
	動力制御盤(連続稼働耐久試験棟)	1面	1M	12	
	分電盤(試験用トンネル)	2面	1M	12	屋内1面、屋外1面
	コンセント箱(試験用トンネル)	11面	1M	12	
	HUB收容盤(試験用トンネル)	1面	1M	12	屋外
	分電盤(試験用橋梁)	3面	1M	12	
	信号機制御機(市街地フィールド)	1面	1M	12	
	分電盤(市街地フィールド)	7面	1M	12	
	分電盤(水没市街地フィールド)	2面	1M	12	
	コンセント盤(水没市街地フィールド)	4面	1M	12	
	水位制御盤(屋内水槽試験棟)	1面	1M	12	
	分電盤(屋内水槽試験棟)	1面	1M	12	
	動力電源盤(屋内水槽試験棟)	1面	1M	12	
	動力制御盤(屋内水槽試験棟)	1面	1M	12	
	電灯動力盤(屋内水槽試験棟)	1面	1M	12	
	LAN・コンセント盤(浪江滑走路)	5面	1M	12	
	分電盤(浪江滑走路付属格納庫)	1面	1M	12	
	動力制御盤(浪江滑走路付属格納庫)	1面	1M	12	
	分電盤(風洞棟)	1面	1M	12	
動力制御盤(風洞棟)	2面	1M	12		
風洞設備制御盤(風洞棟)	1面	1M	12		

(2) 機械設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
空気調和等設備(研究棟)	空冷式パッケージ型空調機(室内機)	116台	1M	12	精密測定室の空調機(2台)は清掃も含む
	空冷式パッケージ型空調機(室外機)	32台	1M	12	
	全熱交換器	54台	1M	12	
	フィルターユニット	8台	1M	12	
	冷凍機	1台	1M	12	
	電気式パネルヒーター	16台	1M	12	
	空冷式チラー	1台	1M	12	
	給気ファン	17台	1M	12	
	排気ファン	48台	1M	12	
空気調和等設備(試験準備棟)	空冷式パッケージ型空調機(室内機)	4台	1M	12	
	空冷式パッケージ型空調機(室外機)	4台	1M	12	
	有圧換気扇	1台	1M	12	
	天井換気扇	6台	1M	12	
空気調和等設備(滑走路付属格納庫)	空冷式パッケージ型空調機(室内機)	3台	1M	12	
	空冷式パッケージ型空調機(室外機)	3台	1M	12	
	有圧換気扇	2台	1M	12	
	天井換気扇	4台	1M	12	
	ストレートシロコファン	1台	1M	12	
空気調和等設備(簡易計測室A)	空冷式パッケージ型空調機(室内機)	1台	1M	12	
	空冷式パッケージ型空調機(室外機)	1台	1M	12	
	全熱交換器	1台	1M	12	
	パイプ用ファン	1台	1M	12	
	壁付換気扇	1台	1M	12	
空気調和等設備(簡易計測室B)	空冷式パッケージ型空調機(室内機)	1台	1M	12	
	空冷式パッケージ型空調機(室外機)	1台	1M	12	
	全熱交換器	1台	1M	12	
	パイプ用ファン	1台	1M	12	
	壁付換気扇	1台	1M	12	

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
空気調和等設備 (連続稼働耐久試験棟)	有圧換気扇	2台	1M	12	
空気調和等設備 (市街地フィールド)	ダクト用換気扇清掃(ビルA)	1台	1M	12	
	壁付換気扇清掃(ビルA)	1台	1M	12	
	有圧換気扇清掃(ビルB、ガレージ1)	1台	1M	12	
	ダクト用換気扇清掃(住宅A)	1台	1M	12	
	ダクト用換気扇清掃(住宅B)	1台	1M	12	
	有圧換気扇清掃(住宅C、ガレージ2)	1台	1M	12	
	有圧換気扇清掃(住宅D、ガレージ3)	1台	1M	12	
	有圧換気扇清掃(ガレージ4)	1台	1M	12	
空気調和等設備 (屋内水槽試験棟)	空冷式パッケージ型空調機(室内機)	1台	1M	12	
	空冷式パッケージ型空調機(室外機)	1台	1M	12	
	全熱交換器	1台	1M	12	
	有圧換気扇	12台	1M	12	
	ルーフファン	4台	1M	12	
	天井埋込換気扇	5台	1M	12	
空気調和等設備 (滑走路付属格納庫_浪江)	空冷式パッケージ型空調機(室内機)	3台	1M	12	
	空冷式パッケージ型空調機(室外機)	3台	1M	12	
	有圧換気扇	2台	1M	12	
	天井換気扇	4台	1M	12	
	ストレートシロッコファン	1台	1M	12	
空気調和等設備(風洞棟)	空冷式パッケージ型空調機(室内機)	1台	1M	12	
	空冷式パッケージ型空調機(室外機)	1台	1M	12	
	有圧換気扇	11台	1M	12	
	天井換気扇	1台	1M	12	
	給気口	3台	1M	12	
給排水衛生設備(研究棟)	受水槽	1台	1M	12	有効容量25.0m ³
	消火用補給水槽	1台	1M	12	有効容量0.2m ³
	加圧給水ポンプ	3台	1M	12	
	湧水ポンプ	13組	1M	12	
	薬注装置	1台	1M	12	
	貯湯式電気温水器	19台	1M	12	
	ヒートポンプ給湯器	1台	1M	12	
給排水衛生設備(試験準備棟)	貯湯式電気温水器	3台	1M	12	
給排水衛生設備 (滑走路付属格納庫)	貯湯式電気温水器	3台	1M	12	
	オイルトラップ	1台	1M	12	
ヘリポート(燃料庫)	オイルトラップ	1台	1M	12	
給排水衛生設備(簡易計測室A)	貯湯式電気温水器	1台	1M	12	
給排水衛生設備(簡易計測室B)	貯湯式電気温水器	1台	1M	12	
給排水衛生設備 (屋内水槽試験棟)	貯湯式電気温水器	4台	1M	12	
	オイルトラップ	2台	1M	12	
	排水ポンプ中継槽	1台	1M	12	
給排水衛生設備 (滑走路付属格納庫_浪江)	貯湯式電気温水器	3台	1M	12	
	オイルトラップ	1台	1M	12	

(3) 監視制御設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
中央監視システム(研究棟)	監視盤外観	1台	1D	243	巡回点検時に実施
	監視盤装置機器類	1台	1D	243	巡回点検時に実施
	電源装置、UPS	1台	1M	12	

(4) 搬送設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
昇降機	エレベーター(研究棟)	2基	1D	243	巡回点検時に実施

(5) 建築設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
自動ドア	自動ドア(研究棟)	4箇所	1D	243	巡回点検時に実施

別紙2
定期保守点検業務

(1) 電気設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
その他電気設備(研究棟)	電気時計点検	1式	1Y	1	
	映像音響設備点検	1式	1Y	1	
	放送設備点検	1式	1Y	1	
	構内電話交換機点検	1式	6M	2	
その他電気設備 (試験用プラント)	放送設備点検	1式	1Y	1	
その他電気設備 (緩衝ネット付飛行場)	風速計点検	1式	1Y	1	
その他電気設備 (市街地フィールド)	交通信号機点検、清掃	1式	1Y	1	

(2) 機械設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
空気調和等設備(研究棟)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	116台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	32台	6M	2	
	全熱交換器点検	54台	6M	2	
	フィルターユニット清掃	8台	6M	2	
	冷凍機点検	1台	6M	2	
	電気式パネルヒーター点検	16台	6M	2	
	空冷式チラー冷凍機	1台	6M	2	
	給気ファン清掃	17台	6M	2	
	排気ファン清掃	48台	6M	2	
	フロン簡易点検	32台	3M	4	
西エリア 320KVA	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	4台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	4台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	1台	6M	2	
	天井換気扇清掃	6台	6M	2	
	フロン簡易点検	4台	3M	4	
空気調和等設備(試験準備棟)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	4台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	4台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	1台	6M	2	
	天井換気扇清掃	6台	6M	2	
	フロン簡易点検	4台	3M	4	
空気調和等設備 (滑走路付属格納庫)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	3台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	3台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	2台	6M	2	
	天井換気扇清掃	4台	6M	2	
	ストレートシロッコファン点検	1台	6M	2	
空気調和等設備(簡易計測室A)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	3台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	3台	6M	2	
	全熱交換器点検	1台	6M	2	
	パイプ用ファン点検	1台	6M	2	
	壁付換気扇清掃	1台	6M	2	
	フロン簡易点検	1台	3M	4	
空気調和等設備(簡易計測室B)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	1台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	1台	6M	2	
	全熱交換器点検	1台	6M	2	
	パイプ用ファン点検	1台	6M	2	
	壁付換気扇清掃	1台	6M	2	
	フロン簡易点検	1台	3M	4	
空気調和等設備 (連続稼働耐久試験棟)	有圧換気扇清掃	2台	6M	2	
空気調和等設備 (市街地フィールド)	ダクト用換気扇清掃(ビルA)	1台	6M	2	
	壁付換気扇清掃(ビルA)	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃(ビルB、ガレージ1)	1台	6M	2	
	ダクト用換気扇清掃(住宅A)	1台	6M	2	
	ダクト用換気扇清掃(住宅B)	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃(住宅C、ガレージ2)	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃(住宅D、ガレージ3)	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃(ガレージ4)	1台	6M	2	

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
空気調和等設備 (屋内水槽試験棟)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	1台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	1台	6M	2	
	全熱交換器点検	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	12台	6M	2	
	ルーフファン点検	4台	6M	2	
	天井埋込換気扇清掃	5台	6M	2	
	フロン簡易点検	1台	3M	4	
空気調和等設備 (滑走路付属格納庫_浪江)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	3台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	3台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	2台	6M	2	
	天井換気扇清掃	4台	6M	2	
	ストレートシロッコファン点検	1台	6M	2	
	フロン簡易点検	3台	3M	4	
空気調和等設備(風洞棟)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	1台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	11台	6M	2	
	天井換気扇清掃	1台	6M	2	
	給気口点検	3台	6M	2	
	フロン簡易点検	1台	3M	4	
給排水衛生設備(研究棟)	加圧給水ポンプ点検	3台	6M	2	
	貯湯式電気温水器点検	19台	1Y	1	
給排水衛生設備(試験準備棟)	貯湯式電気温水器点検	3台	1Y	1	
給排水衛生設備 (滑走路付属格納庫)	貯湯式電気温水器点検	3台	1Y	1	
	オイルトラップ清掃	1台	6M	2	
ヘリポート(燃料庫)	オイルトラップ清掃	1台	6M	2	
給排水衛生設備(簡易計測室A)	貯湯式電気温水器点検	1台	1Y	1	
給排水衛生設備(簡易計測室B)	貯湯式電気温水器点検	1台	1Y	1	
給排水衛生設備 (屋内水槽試験棟)	貯湯式電気温水器点検	4台	1Y	1	
	オイルトラップ清掃	2台	6M	2	
	排水ポンプ中継槽点検	1台	1Y	2	
給排水衛生設備 (滑走路付属格納庫_浪江)	貯湯式電気温水器点検	3台	1Y	1	
	オイルトラップ清掃	1台	6M	2	

(3) 監視制御設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
中央監視システム(研究棟)	中央監視装置点検	1	6M	2	

(4) 建築設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
建築設備(研究棟)	自動ドア点検	4	3M	4	
	重量シャッター点検	11	1Y	1	
	クレーン点検	3	1Y	1	
建築設備(試験準備棟)	重量シャッター点検	2	1Y	1	
建築設備(滑走路付属格納庫)	吊りハンガー扉点検	1	1Y	1	
建築設備(緩衝ネット付飛行場)	ウインチ設備点検	12	1Y	1	
建築設備 (連続稼働耐久試験棟)	吊りハンガー扉点検	2	1Y	1	
建築設備(試験用トンネル)	重量シャッター点検	2	1Y	1	
建築設備(市街地フィールド)	重量シャッター点検	7	1Y	1	
	クレーン点検	1	1Y	1	
建築設備(屋内水槽試験棟)	重量シャッター点検	1	1Y	1	
	クレーン点検	1	1Y	1	
建築設備 (滑走路付属格納庫_浪江)	吊りハンガー扉点検	1	1Y	1	
建築設備(風洞棟)	重量シャッター点検	1	1Y	1	
	クレーン点検	1	1Y	1	

(5) 防災設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
自動火災報知設備(研究棟)	GR型受信機 機器点検	1面	1Y	1	
	GR型受信機 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	防災中継器盤 機器点検	3面	1Y	1	
	防災中継器盤 機器点検及び総合点検	3面	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検	200個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	200個	1Y	1	
	熱アナログ式スポット型感知器 機器点検	23個	1Y	1	
	熱アナログ式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	23個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検	3個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	3個	1Y	1	
	赤外線式スポット型感知器 機器点検	6個	1Y	1	
	赤外線式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	6個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検	16個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	16個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検	16個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検及び総合点検	16個	1Y	1	
	屋内消火栓設備 機器点検	14組	1Y	1	
	屋内消火栓設備 機器点検及び総合点検	14組	1Y	1	
	消火器 機器点検	15本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	15本	1Y	1	
	非常放送設備(増幅器) 機器点検	1面	1Y	1	
	非常放送設備(増幅器) 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	非常放送設備(スピーカー) 機器点検	273個	1Y	1	
	非常放送設備(スピーカー) 機器点検及び総合点検	273個	1Y	1	
	誘導標識 機器点検	49枚	1Y	1	
	誘導標識 機器点検及び総合点検	49枚	1Y	1	
	防火扉 機器点検	7枚	1Y	1	
	防火扉 機器点検及び総合点検	7枚	1Y	1	
自動火災報知設備 (試験用プラント)	光電式スポット型感知器 機器点検	1個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検	6個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	6個	1Y	1	
	消火器 機器点検	8本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	8本	1Y	1	
自動火災報知設備(試験準備棟)	光電式スポット型感知器 機器点検	4個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	4個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検	5個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	5個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検	6個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	6個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検	2個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検	2個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1	
	消火器 機器点検	2本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	2本	1Y	1	

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
自動火災報知設備 (滑走路付属格納庫)	P型1級受信盤 機器点検	1面	1Y	1	
	P型1級受信盤 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検	27個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	27個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検	2個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検	5個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	5個	1Y	1	
	粉末消火設備 機器点検	1式	1Y	1	
	粉末消火設備 機器点検及び総合点検	1式	1Y	1	
	誘導灯 機器点検	5個	1Y	1	
	誘導灯 機器点検及び総合点検	5個	1Y	1	
	消火器 機器点検	5本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	5本	1Y	1	
	ヘリポート(燃料庫)	消火器 機器点検	1本	1Y	1
消火器 機器点検及び総合点検		1本	1Y	1	
自動火災報知設備 (簡易計測室A)	定温式スポット型感知器 機器点検	2個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1	
	火災受信盤及び表示灯 機器点検	1面	1Y	1	
	火災受信盤及び表示灯 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	消火器 機器点検	1本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	1本	1Y	1	
自動火災報知設備 (簡易計測室B)	定温式スポット型感知器 機器点検	2個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1	
	火災受信盤及び表示灯 機器点検	1面	1Y	1	
	火災受信盤及び表示灯 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	消火器 機器点検	1本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	1本	1Y	1	
自動火災報知設備 (連続稼働耐久試験棟)	P型2級受信盤 機器点検	1面	1Y	1	
	P型2級受信盤 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検	3個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	3個	1Y	1	
	消火器 機器点検	1本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	1本	1Y	1	
自動火災報知設備 (試験用トンネル)	消火器 機器点検	2本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	2本	1Y	1	
自動火災報知設備 (屋内水槽試験棟)	P型1級受信盤 機器点検	1面	1Y	1	
	P型1級受信盤 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検	3個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	3個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検	5個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	5個	1Y	1	
	誘導灯 機器点検	10個	1Y	1	
	誘導灯 機器点検及び総合点検	10個	1Y	1	
	消火器 機器点検	4本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	4本	1Y	1	

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
自動火災報知設備 (市街地フィールド)	P型1級受信盤機器点検(ビルA)	1面	1Y	1	
	P型1級受信盤機器及び総合点検(ビルA)	1面	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(ビルA)	6個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(ビルA)	6個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(住宅A)	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅A)	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(住宅B)	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅B)	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(住宅C)	3個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅C)	3個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(住宅D)	3個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅D)	3個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(ガレージ)	2個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(ガレージ)	2個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器点検(ビルA)	6個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器及び総合点検(ビルA)	6個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器点検(住宅A)	5個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅A)	5個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器点検(住宅B)	5個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅B)	5個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器機器点検(住宅A)	1個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅A)	1個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器機器点検(住宅B)	1個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅B)	1個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検	12個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	12個	1Y	1	
	消火器機器点検	5本	1Y	1	
	消火器機器及び総合点検	5本	1Y	1	
	自動火災報知設備 (滑走路付属格納庫_浪江)	P型1級受信盤 機器点検	1面	1Y	1
P型1級受信盤 機器点検及び総合点検		1面	1Y	1	
差動式スポット型感知器 機器点検		27個	1Y	1	
差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検		27個	1Y	1	
定温式スポット型感知器 機器点検		2個	1Y	1	
定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検		2個	1Y	1	
光電式スポット型感知器 機器点検		5個	1Y	1	
光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検		5個	1Y	1	
粉末消火設備 機器点検		1式	1Y	1	
粉末消火設備 機器点検及び総合点検		1式	1Y	1	
誘導灯 機器点検		5個	1Y	1	
誘導灯 機器点検及び総合点検		5個	1Y	1	
消火器 機器点検		5本	1Y	1	
消火器 機器点検及び総合点検		5本	1Y	1	
自動火災報知設備 (風洞棟)	P型2級受信盤 機器点検	1面	1Y	1	
	P型2級受信盤 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検	5個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	5個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検	3個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	3個	1Y	1	
	誘導灯 機器点検	15個	1Y	1	
	誘導灯 機器点検及び総合点検	15個	1Y	1	
	発信機 機器点検	2個	1Y	1	
	発信機 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検	4個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検及び総合点検	4個	1Y	1	
	消火器 機器点検	7本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	7本	1Y	1	