

## (1)電気設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
その他電気設備(研究棟)	電気時計点検	1式	1Y	1	
	映像音響設備点検	1式	1Y	1	
	放送設備点検	1式	1Y	1	
	構内電話交換機点検	1式	6M	2	
その他電気設備 (試験用プラント)	放送設備点検	1式	1Y	1	
その他電気設備 (緩衝ネット付飛行場)	風速計点検	1式	1Y	1	
その他電気設備 (市街地フィールド)	交通信号機点検、清掃	1式	1Y	1	

## (2)機械設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
空気調和等設備(研究棟) 西エリア 320KVA	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	118台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	33台	6M	2	
	全熱交換器点検	55台	6M	2	
	フィルターユニット清掃	8台	6M	2	
	冷凍機点検	1台	6M	2	
	電気式パネルヒーター点検	18台	6M	2	
	空冷式チラー冷凍機	1台	6M	2	
	給気ファン清掃	17台	6M	2	
	排気ファン清掃	48台	6M	2	
	フロン簡易点検	32台	3M	4	
空気調和等設備(試験準備棟)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	4台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	4台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	1台	6M	2	
	天井換気扇清掃	6台	6M	2	
	フロン簡易点検	4台	3M	4	
空気調和等設備 (滑走路附属格納庫)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	4台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	3台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	2台	6M	2	
	天井換気扇清掃	4台	6M	2	
	ストレートシロッコファン点検	1台	6M	2	
空気調和等設備(簡易計測室A)	フロン簡易点検	3台	3M	4	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	1台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	1台	6M	2	
	全熱交換器点検	1台	6M	2	
	パイプ用ファン点検	1台	6M	2	
	壁付換気扇清掃	1台	6M	2	
空気調和等設備(簡易計測室B)	フロン簡易点検	1台	3M	4	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	1台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	1台	6M	2	
	全熱交換器点検	1台	6M	2	
	パイプ用ファン点検	1台	6M	2	
	壁付換気扇清掃	1台	6M	2	
空気調和等設備 (連続稼働耐久試験棟)	フロン簡易点検	1台	3M	4	
	有圧換気扇清掃	2台	6M	2	

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
空気調和等設備 (市街地フィールド)	ダクト用換気扇清掃(ビルA)	4台	6M	2	
	壁付換気扇清掃(ビルA)	3台	6M	2	
	有圧換気扇清掃(ビルB、ガレージ1)	1台	6M	2	
	ダクト用換気扇清掃(住宅A)	1台	6M	2	
	ダクト用換気扇清掃(住宅B)	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃(住宅C、ガレージ2)	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃(住宅D、ガレージ3)	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃(ガレージ4)	2台	6M	2	
空気調和等設備 (屋内水槽試験棟)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	1台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	1台	6M	2	
	全熱交換器点検	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	12台	6M	2	
	ルーフファン点検	4台	6M	2	
	天井埋込換気扇清掃	5台	6M	2	
	フロン簡易点検	1台	3M	4	
空気調和等設備 (滑走路附属格納庫_浪江)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	4台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	3台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	2台	6M	2	
	天井換気扇清掃	4台	6M	2	
	ストレートシロッコファン点検	1台	6M	2	
	フロン簡易点検	3台	3M	4	
空気調和等設備(風洞棟)	空冷式パッケージ型空調機点検 室内機	1台	6M	2	
	空冷式パッケージ型空調機点検 室外機	1台	6M	2	
	有圧換気扇清掃	11台	6M	2	
	天井換気扇清掃	1台	6M	2	
	給気口点検	3台	6M	2	
	フロン簡易点検	1台	3M	4	
空気調和等設備 (水没市街地)	壁付換気扇(水没住宅A)	1台	6M	2	
	壁付換気扇(水没住宅B)	1台	6M	2	
給排水衛生設備(研究棟)	受水槽清掃	1台	1Y	1	室内は2槽式
	加圧給水ポンプ点検	3台	6M	2	
	貯湯式電気温水器点検	47台	1Y	1	トイレ手洗い用含む
給排水衛生設備(試験準備棟)	貯湯式電気温水器点検	3台	1Y	1	
給排水衛生設備 (滑走路附属格納庫)	貯湯式電気温水器点検	3台	1Y	1	
	オイルトラップ清掃	1台	6M	2	
ヘリポート(燃料庫)	オイルトラップ清掃	1台	6M	2	
給排水衛生設備(簡易計測室A)	貯湯式電気温水器点検	1台	1Y	1	
給排水衛生設備(簡易計測室B)	貯湯式電気温水器点検	1台	1Y	1	
給排水衛生設備 (屋内水槽試験棟)	貯湯式電気温水器点検	4台	1Y	1	
	オイルトラップ清掃	2台	6M	2	
	排水ポンプ中継槽点検	1台	1Y	2	
給排水衛生設備 (滑走路附属格納庫_浪江)	貯湯式電気温水器点検	3台	1Y	1	
	オイルトラップ清掃	1台	6M	2	
給排水衛生設備(水没市街地)	オイルトラップ清掃	2台	6M	2	

### (3) 監視制御設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
中央監視システム(研究棟)	中央監視装置点検	1	6M	2	

### (4) 建築設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
建築設備(研究棟)	自動ドア点検	4	3M	4	
	重量シャッター点検	12	1Y	1	
	クレーン点検	4	1Y	1	
建築設備(試験準備棟)	重量シャッター点検	2	1Y	1	
建築設備(滑走路附属格納庫)	吊りハンガー扉点検	1	1Y	1	
建築設備(緩衝ネット付飛行場)	ウインチ設備点検	12	1Y	1	
建築設備 (連続稼働耐久試験棟)	吊りハンガー扉点検	2	1Y	1	

建築設備(試験用トンネル)	重量シャッター点検	2	1Y	1	
建築設備(市街地フィールド)	重量シャッター点検	7	1Y	1	
	クレーン点検	1	1Y	1	
建築設備(屋内水槽試験棟)	重量シャッター点検	1	1Y	1	
	クレーン点検	1	1Y	1	
建築設備 (滑走路附属格納庫_浪江)	吊りハンガー扉点検	1	1Y	1	
建築設備(風洞棟)	重量シャッター点検	1	1Y	1	
	クレーン点検	1	1Y	1	

(5) 防災設備

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
自動火災報知設備(研究棟)	G R型受信機 機器点検	1面	1Y	1	
	G R型受信機 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	防災中継器盤 機器点検	3面	1Y	1	
	防災中継器盤 機器点検及び総合点検	3面	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検	201個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	201個	1Y	1	
	熱アナログ式スポット型感知器 機器点検	54個	1Y	1	
	熱アナログ式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	54個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検	4個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	4個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検	16個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	16個	1Y	1	
	屋内消火栓設備 機器点検	14組	1Y	1	
	屋内消火栓設備 機器点検及び総合点検	14組	1Y	1	
	消火器 機器点検	41本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	41本	1Y	1	
	非常放送設備(増幅器) 機器点検	1面	1Y	1	
	非常放送設備(増幅器) 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	非常放送設備(スピーカー) 機器点検	273個	1Y	1	
	非常放送設備(スピーカー) 機器点検及び総合点検	273個	1Y	1	
	誘導標識 機器点検	49枚	1Y	1	
	誘導標識 機器点検及び総合点検	49枚	1Y	1	
	防火扉 機器点検	7枚	1Y	1	
	防火扉 機器点検及び総合点検	7枚	1Y	1	
	防火シャッター 機器点検	5枚	1Y	1	
	防火シャッター 機器点検及び総合点検	5枚	1Y	1	
	垂れ壁 機器点検	2枚	1Y	1	
	垂れ壁 機器点検及び総合点検	2枚	1Y	1	
	消火ポンプ 機器点検	1台	1Y	1	
	消火ポンプ 機器点検及び総合点検	1台	1Y	1	
自動火災報知設備 (試験用プラント)	光電式スポット型感知器 機器点検	2個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検	6個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	6個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検	6個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検及び総合点検	6個	1Y	1	
	誘導標識 機器点検	12枚	1Y	1	
	誘導標識 機器点検及び総合点検	12枚	1Y	1	
	消火器 機器点検	17本	1Y	1	南東キュービクル用 1本含む
	消火器 機器点検及び総合点検	17本	1Y	1	〃

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考	
自動火災報知設備(試験準備棟)	P型1級受信機及び表示灯 機器点検	1個	1Y	1		
	P型1級受信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1		
	光電式スポット型感知器 機器点検	5個	1Y	1		
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	5個	1Y	1		
	定温式スポット型感知器 機器点検	5個	1Y	1		
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	5個	1Y	1		
	差動式スポット型感知器 機器点検	6個	1Y	1		
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	6個	1Y	1		
	発信機及び表示灯 機器点検	2個	1Y	1		
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1		
	非常ベル 機器点検	2個	1Y	1		
	非常ベル 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1		
	誘導標識 機器点検	1枚	1Y	1		
	誘導標識 機器点検及び総合点検	1枚	1Y	1		
	誘導灯 機器点検	6枚	1Y	1		
	誘導灯 機器点検及び総合点検	6枚	1Y	1		
	消火器 機器点検	2本	1Y	1		
	消火器 機器点検及び総合点検	2本	1Y	1		
	自動火災報知設備 (滑走路附属格納庫)	P型1級受信盤 機器点検	1面	1Y	1	
		P型1級受信盤 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
差動式スポット型感知器 機器点検		27個	1Y	1		
差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検		27個	1Y	1		
定温式スポット型感知器 機器点検		2個	1Y	1		
定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検		2個	1Y	1		
光電式スポット型感知器 機器点検		5個	1Y	1		
光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検		5個	1Y	1		
粉末消火設備 機器点検		1式	1Y	1		
粉末消火設備 機器点検及び総合点検		1式	1Y	1		
誘導灯 機器点検		6個	1Y	1		
誘導灯 機器点検及び総合点検		6個	1Y	1		
消火器 機器点検		6本	1Y	1	西キュービクル用1本含む	
消火器 機器点検及び総合点検		6本	1Y	1	〃	
発信機及び表示灯 機器点検		2個	1Y	1		
発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検		2個	1Y	1		
非常ベル 機器点検	2個	1Y	1			
非常ベル 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1			
ヘリポート(燃料庫)	消火器 機器点検	1本	1Y	1		
	消火器 機器点検及び総合点検	1本	1Y	1		
自動火災報知設備 (簡易計測室A)	定温式スポット型感知器 機器点検	2個	1Y	1		
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1		
	差動式スポット型感知器 機器点検	1個	1Y	1		
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1		
	火災受信盤及び表示灯 機器点検	1面	1Y	1		
	火災受信盤及び表示灯 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1		
	非常ベル 機器点検	1個	1Y	1		
	非常ベル 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1		
	消火器 機器点検	1本	1Y	1		
	消火器 機器点検及び総合点検	1本	1Y	1		
自動火災報知設備 (簡易計測室B)	定温式スポット型感知器 機器点検	2個	1Y	1		
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1		
	差動式スポット型感知器 機器点検	1個	1Y	1		
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1		
	火災受信盤及び表示灯 機器点検	1面	1Y	1		
	火災受信盤及び表示灯 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1		
	非常ベル 機器点検	1個	1Y	1		
	非常ベル 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1		
	消火器 機器点検	1本	1Y	1		
	消火器 機器点検及び総合点検	1本	1Y	1		

区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考
自動火災報知設備 (連続稼働耐久試験棟)	P型2級受信盤 機器点検	1面	1Y	1	
	P型2級受信盤 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検	3個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	3個	1Y	1	
	消火器 機器点検	1本	1Y	1	
	消火器 機器点検及び総合点検	1本	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検	1個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検	1個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1	
自動火災報知設備 (屋内水槽試験棟)	P型1級受信盤 機器点検	1面	1Y	1	
	P型1級受信盤 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
	差動 スポット型感知器 機器点検	4個	1Y	1	
	差動 スポット型感知器 機器点検及び総合点検	4個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検	3個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	3個	1Y	1	
	誘導灯 機器点検	11個	1Y	1	
	誘導灯 機器点検及び総合点検	11個	1Y	1	
	消火器 機器点検	5本	1Y	1	北東キュービクル用 1本含む
	消火器 機器点検及び総合点検	5本	1Y	1	〃
	発信機及び表示灯 機器点検	3個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	3個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検	3個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検及び総合点検	3個	1Y	1	
自動火災報知設備 (市街地フィールド)	P型1級受信盤機器点検(ビルA)	1面	1Y	1	
	P型1級受信盤機器及び総合点検(ビルA)	1面	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(ビルA)	6個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(ビルA)	6個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(住宅A)	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅A)	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(住宅B)	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅B)	1個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(住宅C)	3個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅C)	3個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(住宅D)	3個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅D)	3個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器点検(ガレージ)	2個	1Y	1	
	差動式スポット型感知器機器及び総合点検(ガレージ)	2個	1Y	1	
	差動分布型空气管感知器機器点検(ビルB)	1個	1Y	1	
	差動分布型空气管感知器感知器機器及び総合点検(ビルB)	1個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器点検(ビルA)	7個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器及び総合点検(ビルA)	7個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器点検(住宅A)	5個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅A)	5個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器点検(住宅B)	5個	1Y	1	
	光電式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅B)	5個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器機器点検(住宅A)	1個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅A)	1個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器機器点検(住宅B)	1個	1Y	1	
	定温式スポット型感知器機器及び総合点検(住宅B)	1個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検	12個	1Y	1	
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	12個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検	12個	1Y	1	
	非常ベル 機器点検及び総合点検	12個	1Y	1	
	消火器機器点検	5本	1Y	1	
	消火器機器及び総合点検	5本	1Y	1	
	避難器具点検	3個	1Y	1	
	避難器具及び総合点検	3個	1Y	1	

	誘導灯 機器点検	1個	1Y	1		
	誘導灯 機器点検及び総合点検	1個	1Y	1		
区分	項目	数量	点検周期	点検回数	備考	
自動火災報知設備 (試験用トンネル)	消火器 機器点検	2本	1Y	1		
	消火器 機器点検及び総合点検	2本	1Y	1		
自動火災報知設備 (滑走路附属格納庫_浪江)	P型1級受信盤 機器点検	1面	1Y	1		
	P型1級受信盤 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1		
	差動式スポット型感知器 機器点検	27個	1Y	1		
	差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	27個	1Y	1		
	定温式スポット型感知器 機器点検	2個	1Y	1		
	定温式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1		
	光電式スポット型感知器 機器点検	7個	1Y	1		
	光電式スポット型感知器 機器点検及び総合点検	7個	1Y	1		
	粉末消火設備 機器点検	1式	1Y	1		
	粉末消火設備 機器点検及び総合点検	1式	1Y	1		
	誘導灯 機器点検	6個	1Y	1		
	誘導灯 機器点検及び総合点検	6個	1Y	1		
	発信機及び表示灯 機器点検	2個	1Y	1		
	発信機及び表示灯 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1		
	非常ベル 機器点検	2個	1Y	1		
	非常ベル 機器点検及び総合点検	2個	1Y	1		
	消火器 機器点検	5本	1Y	1		
	消火器 機器点検及び総合点検	5本	1Y	1		
	自動火災報知設備 (風洞棟)	P型2級受信盤 機器点検	1面	1Y	1	
		P型2級受信盤 機器点検及び総合点検	1面	1Y	1	
差動式分布型空气管感知器 機器点検		12個	1Y	1		
差動式分布型空气管感知器 機器点検及び総合点検		12個	1Y	1		
差動式スポット型感知器 機器点検		4個	1Y	1		
差動式スポット型感知器 機器点検及び総合点検		4個	1Y	1		
炎感知器 機器点検		4個	1Y	1		
炎感知器 機器点検及び総合点検		4個	1Y	1		
誘導灯 機器点検		15個	1Y	1		
誘導灯 機器点検及び総合点検		15個	1Y	1		
発信機 機器点検		2個	1Y	1		
発信機 機器点検及び総合点検		2個	1Y	1		
非常ベル 機器点検		4個	1Y	1		
非常ベル 機器点検及び総合点検		4個	1Y	1		
消火器 機器点検		7本	1Y	1		
消火器 機器点検及び総合点検		7本	1Y	1		